




DPST – ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO

Padronização de Cores de Condutores conforme NBR 5410 (Baixa Tensão) e NBR 14039 (Média Tensão).

NBR – 5410:

Condutor Neutro:	Azul Claro –	
Condutor (PE):	Verde ou Verde – amarelo	
Condutor Fase:	Qualquer cor -	

OBS: Não deve ser usadas para as fases as cores padronizadas para os condutores Neutro e condutor de Proteção (PE). Não deve ser usada a cor exclusivamente amarela para não se confundir com a coloração verde – amarelo do condutor PEN

DPST – ENGENHARIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO

Padronização de Cores de Condutores conforme NBR 5410 (Baixa Tensão) e NBR 14039 (Média Tensão).

NBR – 14039:

Condutor Neutro:	Azul Claro –	
Condutor (PE):	Verde ou Verde – amarelo	
Condutor Fase:	Fases A,B,C -	

OBS: Não deve ser usada para as fases as cores padronizadas para os condutores Neutro e condutor de Proteção (PE). Deve ser evitado o uso da cor exclusivamente amarela para as fases visando confusão com as cores verde- amarelo do condutor PEN.

	Vermelha
	Branca
	Marrom